

## Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2004, samtliga försäkringsbolag

Typ: **Direktförångad**

Total kostnad: **1 309 756 kr**

Antal skador: **68 st**

Kostnad i snitt per anmäld skada: **19 261 kr**

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompressor	Skada kretskort	Skada övrigt	Skada 0-5 år	Skada 6-10 år	Skada 11- år
Veda Värmepumpsprodukter AB <sup>1)</sup>	Markus	2500 kombi	16	12		4	8	8	
Veda Värmepumpsprodukter AB <sup>1)</sup>	Markus	2500	12	8		4		6	
MegaTherm AB <sup>2)</sup>	Zenit	M2	4	4				4	
Okänd	Bosch	PL 7 IKA	4	4				4	
Veda Värmepumpsprodukter AB <sup>1)</sup>	Markus	1500	4			4	1		
Supertherm AB	Supertherm	12 kW	4			4	4		
Sirius Värmeteknik AB	Sirius	Okänd	4	4			4		
Sirius Värmeteknik AB	Sirius	MZ/MZB	4			4	4		
Veda Värmepumpsprodukter AB <sup>1)</sup>	Thorén	DX 30	4	4			4		
Okänd	Terra Term	4 A9	4	4			1		
Okänd	Terra Con	Okänd	4	4			4		
Okänd	Okänd	Okänd	4	4			4		
		<b>Summa</b>	<b>68</b>	<b>48</b>		<b>20</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	

<sup>1)</sup> Tidigare företag för denna värmepump: Eufor, Markus, Thoréns värmepumpar

<sup>2)</sup> Tidigare företag för denna värmepump: Thermogolv AB