

Olkiluoto 2:n generaattorin roottorin vaihtotyöt ovat sujuneet hyvin - Paluu sähköntuotantoon aikaistuu

Olkiluoto 2:n (OL2) generaattorin vikaantunut roottori on vaihdettu Olkiluodossa olevaan vararoottoriin. Asennustyöt ovat sujuneet hyvin. Uuden aikatauluarvion mukaan laitosesikön sähköntuotantoa päästään jatkamaan tiistaina 6. toukokuuta iltpäivällä. Aikaisempi arvio oli 10. toukokuuta.

Sähköntuotanto jatkuu OL2:lla alhaisemmalla 735 MW:n tehotasolla, laitosesikön täyden tehon ollessa 890 MW. Tehoa on rajoitettu roottorin vikaantumisriskin pienentämiseksi. Tehonrajoituksen odotetaan kestävän vuoden 2026 vuosihuoltoihin saakka.

Olkiluoto 1:n vuosihuolto alkaa 11. toukokuuta ja OL2:n vuosihuolto alkaa 25. toukokuuta. OL3:n vuosihuolto valmistui jo 29. huhtikuuta ja se tuottaa sähköä normaalisti.

Tarkempia tietoja aikataulusta voit seurata Nordpoolin sähköpörsistä:
<https://umm.nordpoolgroup.com>