

9.3.2026

Olkiluoto 3:lla tunnistettiin mahdollinen turvallisuuteen liittyvä tapahtumaketju

Olkiluoto 3 -laitosyksiköllä tunnistettiin turvallisuusanalyseissä mahdollinen verkkohäiriöstä alkava, turvallisuuteen vaikuttava tapahtumaketju. Välittömällä korjaustoimenpiteillä varmistettiin tuotannon jatkuminen ilman keskeytymistä.

Verkkohäiriö olisi voinut johtaa tiettyjen, reaktorin jäähdytykseen liittyvien laitteiden toimimattomuuteen. Välittömät korjaavat toimenpiteet on tehty, sähköntuotanto on jatkunut OL3-laitosyksiköllä ilman tuotantokatkoksia.

TVO on toimittanut asiaa koskevan alustavan käyttötapahtumaraportin Säteilyturvakeskukselle (STUK). TVO arvioi tapahtuman vakavuusasteen kansainvälisen INES-luokitusjärjestelmän mukaisesti alustavasti luokkaan 1*. STUK hyväksyy lopullisen INES-luokan erikoisraportin sen käsittelyn yhteydessä.

** Ydinlaitoksella sattuvien tapahtumien vakavuusaste luokitellaan kansainvälisen luokituksen mukaisesti. INES-asteikolla on seitsemän eri vakavuusluokkaa, joista luokat 4-7 luokitellaan onnettomuudeksi, luokat 1-3 turvallisuutta heikentäneeksi tapaukseksi ja luokka 0 poikkeukselliseksi tapahtumaksi, jolla ei ole turvallisuusmerkitystä.*

Johanna Aho, viestintäpäällikkö, p. 040 729 0822